

RAPPORTO PROVA PORTATA FLOW RATE REPORT



CATEGORIA / CATEGORY

BOCCA A MURO / WALL SPOUT

COLLEZIONE / COLLECTION

- Light
- Jo
- Joker
- Stick


ARTICOLO / ITEM

- ZBOC 139
- ZBOC 140
- ZBOC 141

DATI PROVA / TEST DATA

			Pressione / Pressure (bar)									
			0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
Portata / Flow rate (l/min)	Uscita/Outlet	A	12,6	17,6	21,6	24,9	27,9	30,6	33,0	35,3	37,5	39,6

DIAGRAMMA DI FLUSSO / FLOW RATE CHART



NOTE / NOTE

- Acqua fredda / Cold water
- Apertura 100% / 100% opening

DISEGNO USCITE / OUTLETS DRAWING

DATA / DATE

02/07/2024